



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.001820.02.13 Дата 15.02.2013 г.

На основании заявления (№, дата) 16944 27.12.2012

Организация-изготовитель

ООО "Компания Металл Профиль", Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29 (Россия)  
Филиалы: 1. 601630, Владимирская обл., п. Балакирево, Александровский р-он, ул. Заводская, д. 10; (Россия); 2. 624093,  
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, д. 2; (Россия); 3. 630058, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.  
Плотинная, д. 7/4 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Компания Металл Профиль"  
Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29 (Россия)

Наименование продукции:

Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных или пенополистирольных плит

Продукция изготовлена в соответствии с:

с ТУ 5284-001-37144780-2012 "Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных или пенополистирольных плит"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

с ТУ 5284-001-37144780-2012 "Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных или пенополистирольных плит", регистрационные документы, доверенность, протокол исследований, маркировка

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Продукция представляет собой плиты из минеральной ваты на основе базальтовой группы или плит из вспененного пенополистрола

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протоколы ФА по техническому регулированию и метрологии Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области" (аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)) № 42С-0202, 42С-0203 от 29.12.2012 г.

№ 042229



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

см. приложение

Область применения:

Для использования в качестве наружных и внутренних стен, перегородок (стеновые), эксплуатируемых и неэксплуатируемых перекрытий и кровли (кровельные)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При производстве, применении, транспортировке соблюдение требований ГОСТ 9573 - 96. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)"

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 6,11)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных или пенополистирольных плит

~~соответствует~~ **соответствует** (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции** подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)

М. П.

Иваненко А.В.А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом

гигиены труда

Ракигин С.А.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.







**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.03.П.001820.02.13


Дата 15. 02. 2013 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Панель металлическая трехслойная с утеплителем из минераловатных плит:		
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл	1	Не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м	5.6	Не более 15.0
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	не более 0,01
Фенол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	не более 0,003
Аммиак, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	не более 0,04
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	167	не более 370
Панель металлическая трехслойная с утеплителем из пенополистирольных плит:		
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл	1	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м	7.9	не более 15.0
Стирол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0.002
Толуол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0.3
Ксилолы(смесь изомеров), мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0.1
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0.001	0.01

Главный врач  
(заместитель главного врача)

М. П.



Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом  
гигиены труда

Фамилия, И. О.  
Ракитин С.А.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.